

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przegląd konserwacyjny zasilaczy UPS

L.p.	Nazwa	Typ	Ilość
1.	Zasilacz UPS Riello	MST20 o mocy 20 kVA	3

1. UPS-1 Multisentry MST 20kVA S/N: MH40UT954980002
 2. UPS-2 Multisentry MST 20kVA S/N: MH40UT956860005
 3. UPS-3 Multisentry MST 20kVA S/N: MH40UT954980001
- Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 36C, 20-618 Lublin

Zakres przeglądu technicznego urządzenia obejmuje:

- sprawdzenie warunków pracy urządzenia
- oczyszczenie wnętrza urządzenia
- sprawdzenie okablowania wew. urządzenia
- sprawdzenie stanu izolacji zasilacza
- sprawdzenie okablowania dochodzącego i wychodzącego z UPS
- sprawdzenie stanu akumulatorów (pomiar rezystancji wew.)
- diagnostykę zasilacza przy użyciu oprogramowania serwisowego
- testowanie urządzenia – systemu
- pomiar parametrów zasilacza
- regulację i kalibrację urządzenia w razie konieczności
- protokół z przeprowadzonych czynności i zalecenia